



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA LÝ - VI SINH

167 đường Pasteur, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297.308 - 38.230.352 - Fax : (84.8) 38.201.882



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 100518-6218


Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**
Địa chỉ : **ẤP 3 XÃ LONG HẬU, HUYỆN CẦN GIUỘC TỈNH LONG AN**
Tên mẫu : **NƯỚC SẠCH NHÀ MÁY CẤP NƯỚC LONG HẬU 2**
Ngày nhận mẫu : **10/05/2018**
Thời gian thử nghiệm : **10/05/2018 đến 15/05/2018**
Tình trạng mẫu : **MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN
1	Độ Đục (Turbidity)	0	NTU	TCVN 6184-2008	2
2	Màu Sắc (Color) (*)	0	TCU	TCVN 6185-2015	15
3	pH (*)	7.58		TCVN 6492-2011	6.5-8.5
4	Mùi Vị (Odour & Taste)	Không mùi, vị		Cảm quan	không có mùi vị lạ
5	Độ oxy hoá (Chất hữu cơ) (*)	Không phát hiện	mg/l	TCVN 6186-1996	2.0
6	Nitrit (NO ₂ -)	<0.40	mg/l	HLVS/PP/056WHL	3.0
7	Nitrat (NO ₃ -)	<0.50	mg/l	HLVS/PP/056WHL	50.0
8	Độ Cứng (Hardness) (*)	71.0	mg/l	TCVN 6224-1996	300
9	Mangan tổng (Total Mn)	Không phát hiện	mg/l	HLVS/PP/032WHL	0.30
10	Sắt tổng (Total Iron)	Không phát hiện	mg/l	HLVS/PP/031WHL	0.30
11	Sunphat (SO ₄ --)	4.04	mg/l	HLVS/PP/056WHL	250
12	Clorua (Chloride-Cl-)	48.5	mg/l	HLVS/PP/056WHL	250

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 năm 2018

Phòng Kiểm Nghiệm Hóa Lý - Vi Sinh



CN. Phạm Vũ Lạc. P.

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
2. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
5. Mẫu vi sinh và mẫu nước Hoá lý không lưu mẫu trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA LÝ - VI SINH

167 đường Pasteur, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297.308 - 38.230.352 - Fax : (84.8) 38.201.882



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 100518-6220


Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
Địa chỉ : ẤP 3 XÃ LONG HẬU, HUYỆN CẦN GIUỘC TỈNH LONG AN
Tên mẫu : NƯỚC SẠCH NHÀ MÁY CẤP NƯỚC LONG HẬU 2
Ngày nhận mẫu : 10/05/2018
Thời gian thử nghiệm : 10/05/2018 đến 14/05/2018
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI TT 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN
1	Coliforms*	0	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2009	0
2	E.coli *	0	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2009	0

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01/2009/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 5 năm 2018

Phòng Kiểm Nghiệm Hóa Lý - Vi Sinh



ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu vi sinh và mẫu nước Hoá lý không lưu mẫu trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.



MINISTRY OF HEALTH
PASTEUR INSTITUTE HCM CITY

Pasteur Institute HCM City

PHYSICO - CHEMICAL AND BACTERIOLOGICAL TESTING LABORATORY

167 Pasteur street, District 3 – Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84.28) 38.297.308 - 38.230.352 - Fax : (84.28) 38.201.882



VILAS 209

TEST REPORT

Code: **100518-6220**


Client : **LONG HAU JOINT STOCK COMPANY**
 Address : **HAMLET 03, LONG HAU COMMUNE, CAN GIUOC DIST., LONG AN PROVINCE**
 Name of sample : **CLEAN WATER OF FACTORY 2- LONG HAU INDUSTRIAL ZONE**
 Receive on : **May 10, 2018**
 Examination period : **from May 10, 2018 to May 14, 2018**
 Status of sample : **ONE 0.5L GLASS BOTTLE- THE SAMPLE WAS SUPPLIED BY CLIENT.**

NO.	PARAMETERS	RESULT	UNIT	TESTING METHOD	MAX. LIMIT
1	<i>Coliforms*</i>	0	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2009	0
2	<i>E.coli*</i>	0	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2009	0

CONCLUSION: Value of analyzed parameters are within permitted limits according to QCVN 01/2009/BYT

Ho Chi Minh city, May 16, 2018

Physico-chemical Bacteriological Testing Lab.



ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

- The characteristics marked with (*) are VILAS accredited tests.
- The test results in this test report are valid for the namely submitted sample only.
- This test report will not be reproduced, except in full, without written approved of Pasteur Institute of Ho Chi Minh City.
- The information of the sample is written the same as customer's request.
- The tested microbiological samples and physico-chemical water samples are not stored. The tested physico-chemical food samples are stored 3 days after released the test result.